



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**НОВОСАДСКА ТОПЛАНА**

Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад

**Број: 8-009/16**

**Датум: 17.03.2016.**

**Предмет: додатна појашњења бр. 1** у поступку јавне набавке мале вредности радова – Извођење радова на адаптацији трафостанице „Топловод“-објекат ГРС, број 8-009/16, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки дана 09.03.2016. године.

**Питање 1:**

Zahtevani dokument, Manufacture Declaration - safe Failure Fraction (SEF) prema IEC 61508, naveden na strani 37 konkursne dokumentacije, odnosi se na funkcionalnu bezbednost elektronskih komponenti i programabilnih elektronskih uređaja. U katalogima vakuumskih prekidača brendiranih proizvođača (Siemens, Schneider Electric, ABB...) nigde se proizvođači ne pozivaju na taj standard, za razliku od takođe traženog standarda IEC 62271-100. Molimo vas da nam objasnite razlog zbog koga Naručilac zahteva dostavljanje tog dokumenta u sklopu ponude.

Pitanje vam postavljamo s obzirom da navedeni uslov nije u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke i da predstavlja grubo kršenje Zakona o javnim nabavkama što je osnov za pobijanje sadržine konkursne dokumentacije zahtevom za zaštitu prava te da tražimo da se u tom smislu izmeni konkursna dokumentacija

**Одговор 1:**

Standard koji se navodi u zahtevu IEC 61508, se odnosi na: električne, elektronske i programabilne uređaje. Prekidač koji je predmet ponude spada u grupu električnih uređaja. Ovaj standard precizira zahteve i uslove iz domena funkcionalne bezbednosti za vreme proizvodnje uređaja, kontrole, izbegavanja grešaka i neuspeha.

Ovi zahtevi, između ostalog, uključuju primenu tehnika i mera koje:

- Navodi informacije potrebne za izvođenje instalacija, puštanje u rad i konačnu proveru funkcionalne bezbednosti u vezi E / E / PE;
- Obezbeđuje uslove za pripremu podataka i procedure potrebne od strane korisnika za rad i održavanje sistema bezbednosti...itd

Zbog svega navedenog, tražili smo da se od strane proizvođača obezbedi traženi sertifikat.

**Питање 2:**

Koji je razlog da Naručilac zahteva naponsko ispitivanje prekidača neposredno nakon ugradnje, s obzirom da su prekidači ispitani i atestirani od strane proizvođača?

**Одговор 2:**

Saglasni smo sa Vašom tvrdnjom da se prekidači, nakon proizvodnje obavezno ispituju i da za one prekidače koji zadovolje rezultate ispitivanja proizvođač izdaje ateste. Međutim, od tada pa do trenutka ugradnje predmetnog prekidača postoji mnogo uticaja koji mogu da dovedu do

neispravnosti prekidača. Sa stanovišta bezbednosti potrebna nam je potvrda električne ispravnosti prekidača, zbog čega je i ispostavljen navedeni zahtev. Predviđeno je da se ova ispitivanja izvedu nakon ugradnje i pre prvog stavljanja prekidača pod napon, a sve u cilju prevencije neželjnih događaja. Smatramo da kao Naručilac, u cilju zaštite sopstvenih interesa, u potpunosti imamo legitimno pravo da tražimo ovu vrstu ispitivanja.

**Питање 3:**

Smatramo da je uslov naveden na strani 17 konkursne dokumentacije, da ponuđač treba da je registrovan za poslove električnih merenja i ispitivanja, diskriminišući jer u skladu sa njim isporuku i ugradnju predmetnih prekidača mogu izvršiti jedino firme registrovane za električna merenja i ispitivanje sredjenaponske opreme, a ne sve firme koje su registrovane za isporuku, ugradnju i puštanje u rad predmetne opreme, pa vas molimo da se taj uslov isključi iz konkursne dokumentacije. Razlog naše molbe je taj da za ovu predmetnu nabavku navedena ispitivanja prekidača nisu neophodna.

**Одговор 3:**

Naš zahtev kao Naručioca usluge da poslove ispitivanja prekidača, nakon ugradnje, a pre prvog stavljanja pod napon, izvrši firma koja je registrovana za poslove električnih merenja i ispitivanja, a koja ima odobrenje – akreditaciju izdata od Akreditacionog tela Srbije –ATS je **isključivo u cilju podizanja kvaliteta usluge** koja je predmet javne nabavke. Ovim zahtevom želimo da iza rezultata ispitivanja, koji će biti objedinjeni u Izveštaju, stoji firma koja je za to registrovana i čiji rezultati merenja su relevantni u smislu zakona, propisa i primenjene metodologije ispitivanja.

Takođe, ne slažemo se sa Vašom tvrdnjom da je ovaj uslov diskriminišući u smislu favorizovanja firmi koje se bave poslovima električnih merenja i ispitivanja, jer na raspolaganju uvek imate i mogućnost formiranja grupe ponuđača za predmetnu javnu nabavku.