



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад
Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад
Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253;
Кориснички центар (тел.): 0800 100 021;
е-mail: toplana@nstoplana.rs, web: www.nstoplana.rs



Шифра делатности: 3530;
Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741;
Рачун: 160-121608-69 (Banca Intesa)
105-800199-85 (AIK Banka)
325-9500700008494-30 (OTP banka)

Број: 1-3/17-П-3

Нови Сад, 25.05.2017.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана Нови Сад“ доставља одговор на питање у отвореном поступку јавне набавке број 1-3/17, а за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца, те Порталу службених гласила РС и база прописа дана 04.05.2017. године:

ПИТАЊЕ бр. 1:

На страни 100 тендера у делу где се наводе растојања која морају да буду испуњена приликом смештања котла пише: "Од горње коте оплате котла до најниже коте крова мора бити минимално 2.5м" а на страни 95 пише "Горње одмориште планирати тако да је висина од пода газишта одморишта до горње коте конструкције крова минимално два метра висине да би радник био несметано у могућности да се креће горњом котом платформе".

Пошто је горња оплата котла уједно и горње одмориште, јер је горња оплата котла предвиђена за манипулативно кретање радника, да ли се може усвојити 2 метра за висину од оплате до крова.

ОДГОВОР бр. 1:

Сходно члану 16. Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту („Сл.гласник РС“, бр.21/2009) најмања величина слободног простора у радној просторији, тј. у халама, погонима, радионицама где се у процесу рада не појављују штетности је 2,60м. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и исправити техничку грешку.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.1-3/17