



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА



Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад
Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад
Тел. (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253
Кориснички центар (тел.): 0800 100 021
E-mail: toplana@nstoplana.rs
www.nstoplana.rs

Шифра делатности: 3530
Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741
Рачун: 160-121608-69 (Banca Intesa)
105-800199-85 (AIK Banka)
325-9500700008494-30 (OTP banka)

Нови Сад, 22.05.2017. године
Број: 1-12/17-П-3

Предмет: додатно појашњење бр. 3 у отвореном поступку јавне набавке добара: „Набавка електро материјала“, бр. јн 1-12/17, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки дана 08.05.2017. године.

Питање бр. 1:

Ставка 12 – Флуо цев 26W – Молимо Вас да дефинишете тип грла, боју светла, облик цеви (да ли је флуо цев или штедна сијалица)?

Одговор бр. 1:

Флуо цев, Грло G5, 6500К.

Питање бр. 2:

Ставка 16 – Метал халогена сијалица 100W – Наведите тип грла и облик сијалице.

Одговор бр. 2:

Метал халогена сијалица 100W, цеваста, грло: Rx7s.

Питање бр. 3:

Ставка 1 – Метал халогена сијалица 150W – Наведите тип грла и облик сијалице.

Одговор бр. 3:

Метал халогена сијалица 150W, цеваста, грло: Rx7s.

Питање бр. 4:

Ставка 4 – Молимо Вас да дефинишете боју светла.

Одговор бр. 4:

Боја светла 6500К.

Питање бр. 5: Ставка 35 – Грло сијалично Е-40 – Молимо Вас да дефинишете грло, да ли је са капом или без капе са носачем?

Одговор бр. 5:

Грло сијалично Е-40, грло без капе са носачем.

Питање бр. 6: Ставка 35 – Грло сијалично Е-40 – Молимо Вас да дефинишете грло, да ли је са капом или без капе са носачем?

Одговор бр. 6:

Грло сијалично Е-27, грло viseће са капом.

Питање бр. 7: Ставка 33 – Молимо Вас да дефинишете тип грла у рефлектору.

Одговор бр. 7:

Тип грла Rх7s.

Питање бр. 8: Ставка 34 – Молимо Вас да дефинишете тип грла у рефлектору.

Одговор бр. 8:

Тип грла Rх7s.

Питање бр. 9: Ставка 71 - ЦРНИ ТЕРМОБУЖИР СЕТ, БЕЗ УНУТРАШЊЕГ АДХЕЗИВА, КОФЕР СА 8 ДИМЕНЗИЈА, СВАКИ ПО 100 mm ДУЖИНЕ – Молимо Вас да прецизније дефинишете ову позицију, шта обухвата сет, којих 8 дименија је у питању, у којим количинама, и наведите бар једног произвођача који у понуди има захтевани сет.

Одговор бр. 9:

Црни термобужир сет Wurth или одговарајући бр.артикла 09647710 (у прилогу је wurth сет).

Питање бр. 10: Ставка 96 – Да ли је у питању гњечива или цеста папучица?

Одговор бр. 10:

У питању је гњечива папучица.

Питање бр. 11: Ставка 97 – Да ли је у питању гњечива или цеста папучица?

Одговор бр. 11:

У питању је гњечива папучица.

Питање бр. 12: Ставке од 114 до 117 – Произвођачи метричких уводника засебно воде уводник, а као посебан артикал контраматицу. Да ли је потребно нудити комплетне уводнике са контраматицом?

Одговор бр. 12:

За ставке од 114 до 117 је потребно нудити само уводнике.

Питање бр. 13: Ставке 223 до 225 – Филтери за ваздух наведених димензија – Није нам познат ниједан произвођач који производи филтере наведених димензија. Да ли је дозвољено одступање у димензијама филтера за ваздух и да ли Наручиоц може да наведе неке од произвођача који производе филтере наведених димензија?

Одговор бр. 13:

За ставке од 223 до 225 Филтери за ваздух произвођача SANDLER или одговарајући (од претходних добављача смо добили информацију да су набављали филтере у ролнама па су их секли на одговарајуће димензије).

Питање бр. 14:

Позиције од 229 до 232 – да би произвођач понудио одговарајућа добра, мора да има произвођачки број (пример слике плочице у прилогу). Да ли наручиоц може да достави произвођачке бројеве захтеваних погона или слике плочица захтеваних погона?

Одговор бр. 14:

За ставке од 229 до 232 - Натписне плочице су у прилогу.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 1-12/17

Прилог бр. 1 (у склопу одговора бр. 9)
Прилог бр. 2 (у склопу одговора бр. 14)



ПРИЛОГ БР. 1

ПРИЛОГ БР. 2

AUMA Riester GmbH & Co. KG
D-79379 Muellheim Germany

CE
AUMA

SAR 07.2-F10

Kom Nr: 13188003

Nr: 2911MD96905

n: 63 1/min

T zu: 15-30Nm

T auf: 15-30Nm

Fett: F15


Temp: 40-60°C





AUMA Riester GmbH&Co.KG
D-79379 Muellheim Germany

SA 07.6-F10
Kom. Nr: 13188035
Nr: 2611MD92685
n: 63 1/min
T zu: 20-60Nm
T auf: 20-60Nm
Fett: F15
Temp: -40/+80°C



AUMA Riester GmbH & Co. KG
D-79379 Muellheim Germany



AUMA

SAR 07.6-F10
Com No: 13188037
No: 2711MD94631
n: 63 1/min
T close: 30-60Nm
T open: 30-60Nm
Lub: F15
Temp: -40/+60°C



IP66

CE
AUMA

AUMA Riester GmbH&Co.KG
D-79379 Muellheim Germany

SA 10.2-F10

Com No: 13256394

No: 2713MD96596

n: 63 1/min

T close: 40-120Nm

T open: 40-120Nm

Lub: F15

Temp: -40/+70

