

Наручилац	Јавно комунално предузеће Новосадска Топлана Нови Сад
Адреса	Владимира Николића 1
Место	Нови Сад
Број одлуке	8-10/18-5
Датум	12.03.2018.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности, јн. бр. 8-10/18-1 од 21.02.2018. године и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 8-10/18-4 од дана 12.03.2018. године, директор Јавног комуналног предузећа Новосадска топлана Нови Сад доноси:

О Д Л У К У
о додели уговора

Набавка добара

„НАБАВКА ОПРЕМЕ И МАШИНСКО ИЗОЛАТЕРСКИ И ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА“, бр. ј.н. 8-10/18

у поступку јавне набавке мале вредности, јн. бр. 8-10/18 додељује се понуђачу Енерготехника – Јужна Бачка д.о.о. Нови Сад, Пут новосадског партизанског одреда 1, 21000 Нови Сад, број понуде код наручиоца 8-10/18-03 од 02.03.2018. године, са укупно понуђеном ценом у износу од 8.491.183,38 динара без ПДВ-а.

Образложење

Наручилац је дана 21.02.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 8-10/18-1.

За наведену јавну набавку наручилац је дана 22.02.2018. године објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила РС и база прописа.

Благовремено, односно до 02.03.2018. године до 12:00 часова, понуду су доставили следећи понуђачи:

Број под којим је понуда заведена	Назив и седиште понуђача	Датум пријема	Час пријема
8-10/18-03	Енерготехника –Јужна Бачка д.о.о. Нови Сад,Пут новосадског партизанског одреда 1	02.03.2018.	10:45
8-10/18-04	Група понуђача: 1. Д.о.о. „ПЕТРО-МОНТ“ – носилац посла групе понуђача, ул. Лазе Лазаревића 12, 21000 Нови Сад 2. „ЕЛЕКТРОТИМ“ д.о.о. – члан групе понуђача, ул. Веселина Маслеше 22, 21000 Нови Сад	02.03.2018.	11:39

8-10/18-05	Група понуђача: 1. „ГАТ“ д.о.о. Нови Сад, Булевар Ослобођења 30А, Нови Сад 2. „RAREX COMPANY“ д.о.о. Београд, ул. Бранка Пешића 11, Београд	02.03.2018.	11:41
------------	---	-------------	-------

Неблаговремених понуда није било.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 8-10/18-4 од дана 12.03.2018. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке	Набавка опреме и машинско изолатерски и електро инсталатерски радови на изградњи топлотних подстаница
Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање, позиција у плану набавки	План јавних набавки А.13 Конто: 513
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)	8.500.000,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	8.491.183,38 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)	10.189.420,06 динара

2) Околности који оправдавају примену поступка (ако није отворени или рестриктивни поступак): /

3) Подаци о другом наручнику(ако се поступак спроводи у складу са чланом 50. ЗЈН): /

4) Основни подаци о понуђачима:

Назив и седиште понуђача, матични, порески број и врста правног лица	Енерготехника –Јужна Бачка д.о.о. Нови Сад,Пут новосадског партизанског одреда 1; Матични број: 20001917; ПИБ: 104075834
Број под којим је понуда заведена	8-10/18-03
Врста (величина) правног лица	Велико

Назив и седиште понуђача, матични, порески број и врста правног лица	Група понуђача: 1. Д.о.о. „ПЕТРО-МОНТ“ – носилац посла групе понуђача, ул. Лазе Лазаревића 12, 21000 Нови Сад; МБ:08672938; ПИБ: 100716607; мало. 2. „ЕЛЕКТРОТИМ“ д.о.о. – члан групе понуђача, ул. Веселина Маслеше 22, 21000 Нови Сад; МБ:08727805; ПИБ: 100238175; средње.
Број под којим је понуда заведена	8-10/18-04

Назив и седиште понуђача, матични, порески број и врста правног лица	Група понуђача: 1. „ГАТ“ д.о.о. Нови Сад – носилац посла групе понуђача, Булевар Ослобођења 30А, Нови Сад; МБ:08311137; ПИБ: 100447637; средње. 2. „RAREX COMPANY“ д.о.о. Београд – члан групе понуђача, ул. Бранка Пешића 11, Београд; МБ:06726968; ПИБ: 100014578; мало.
Број под којим је понуда заведена	8-10/18-05

5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Назив понуђача	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена из понуде
Група понуђача: 1. Д.о.о. „ПЕТРО-МОНТ“ – носилац посла групе понуђача, ул. Лазе Лазаревића 12, 21000 Нови Сад 2. „ЕЛЕКТРОТИМ“ д.о.о. – члан групе понуђача, ул. Веселина Маслеше 22, 21000 Нови Сад	Понуђач није доказао да испуњава додатне услове, и то: 1. Понуда није у складу са одељком бр. III. конкурсне документације – „Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова“, тачка бр. I.- да располаже неопходним пословним капацитетом, тачка а), односно на захтев Наручиоца: „а) да је у последње три године до дана подношења понуда самостално или као члан групе понуђача извео радове у вези са набавком и монтажом опреме и уређаја за топлотне подстанице у износу од минимално 7.000.000,00 динара, без ПДВ-а. Као доказе испуњености овог услова потребно је доставити: Потврду/е претходног/их Инвеститора, којом се на несумњив начин доказује да је понуђач у потпуности и квалитетно извршио уговорене радове (попуњен, потписан и оверен Образац број 9) и	8.460.000,00 динара без ПДВ-а

	<p>Листа референци (попуњен, потписан и оверен Образац број 10, који се у случају заједничке понуде групе понуђача доставља као збирни)“.</p> <p>Понуђач није доставио тражени доказ испуњености наведеног услова.</p> <p>Уместо тога, понуђач је доставио потврду (образац број 9) оверену од стране ДОО „Imperial Buildings“ из Новог Сада да је „Петромонт“ ДОО квалитетно извео радове у вези са набавком и монтажом опреме и уређаја за топлотне подстанице на објекту „радионица и магацин на Мишелуку“ у износу од 9.769.644,75 рсд.</p> <p>Радови су изведени у периоду од 05.01.2015 до 25.01.2015.</p> <p>Како је услов да је у последње три године до дана подношења понуде самостално или као члан групе понуђача извео радове у износу од минимално 7,000.000,00 рсд, достављени доказ се не може прихватити јер је прошло више од три године од дана завршетка радова (како је захтевано предметном конкурсном документацијом).</p> <p>2. Понуда није у складу са одељком бр. III. конкурсне документације – „Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова“, тачка бр. 3.- да располаже неопходним техничким капацитетом, тачка а), односно на захтев Наручиоца:</p> <p>а) да располаже са квалификованим технологијама заваривања према СРПС 15614-1, за поступак 111 и 311 а који покривају подручје:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Материјал: челици групе 1.1 или 1.2 према SRPS CEN ISO/TR15608 – испитни узорак Т (сев) – положај заваривања Н-L045 – за поступак 111, дебљина зида цеви 3,0 – 12,0 mm, – за поступак 311, дебљине зида цеви 2,3 – 5,0 mm – тип споја за 111 сучеони завар (BW) и угаони завар (FW) – тип споја за 311 сучеони завар (BW) <p>Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити: Фотокопија сертификата о траженим квалификованим технологијама заваривања према важећем СРПС 15614-1, издатим од стране контролног тела, акредитованим од стране</p>	
--	--	--

	<p>Акредитационог тела које је део мреже националних акредитационих тела и потписник међународног споразуму о признавању акредитације“.</p> <p>Понуђач није доставио тражени доказ испуњености наведеног услова.</p> <p>Уместо тога, понуђач је доставио:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сертификат број 0036-CPB-15-03-066-002 од 09.03.2015. године, издат од стране TUV SUD Industrie service GmbH, за поступак 111 положај заваривања је PJ (а не H-L045, како је захтевано предметном конкурсном документацијом); и – сертификат број 0036-CPB-15-05-066-004 од 27.05.2015. издатим од стране TUV SUD Industrie service GmbH, за поступак 311 положај заваривања је PJ/PH ((а не H-L045, како је захтевано предметном конкурсном документацијом). <p>На основу наведеног, утврђено је да понуда садржи битне недостатке у смислу чл. 106. став 1. тачка 2), Закона о јавним набавкама, па се одбија на основу чл. 107. став 1. Закона о јавним набавкама.</p>	
<p>Група понуђача:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „ГАТ“ д.о.о. Нови Сад, Булевар Ослобођења 30А, Нови Сад,. 2. RAREX COMPANY“ д.о.о. Београд, ул. Бранка Пешића 11, Београд 	<p>Понуђач није доказао да испуњава додатне услове, и то:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понуда није у складу са одељком бр. III. конкурсне документације – „Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова“, тачка бр. 3.- да располаже неопходним техничким капацитетом, тачка а), односно на захтев Наручиоца: <p>а) да располаже са квалификованим технологијама заваривања према СРПС 15614-1, за поступак 111 и 311 а који покривају подручје:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Материјал: челици групе 1.1 или 1.2 према SRPS CEN ISO/TR15608 – испитни узорак Т (сев) – положај заваривања H-L045 – за поступак 111, дебљина зида цеви 3,0 – 12,0 mm, – за поступак 311, дебљине зида цеви 2,3 – 5,0 mm – тип споја за 111 сучеони завар (BW) i угаони завар (FW) – тип споја за 311 сучеони завар (BW) 	<p>7.960.000,00 динара без ПДВ-а</p>

	<p>Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити:</p> <p>Фотокопија сертификата о траженим квалификованим технологијама заваривања према важећем СРПС 15614-1, издатим од стране контролног тела, акредитованим од стране Акредитационог тела које је део мреже националних акредитационих тела и потписник међународног споразуму о признавању акредитације“.</p> <p>Понуђач није доставио тражени доказ испуњености наведеног услова.</p> <p>Уместо тога, понуђач је доставио:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сертификат број 0036-SI-09-12-1350-001 од 08.12.2009. издатим од стране TUV SUD Industrie service GmbH, за поступак 111 положај заваривања је РА (а не Н-Л045, како је захтевано предметном конкурсном документацијом). Дебљина зида цеви у достављеном сертификату је 3-9мм. На страници два која се односи на податке о заваривању испитног узорка, јасно је назначено да је дебљина основног материјала 4,5мм. Стандард 15614-1 у табели број 5 даје Опсег квалификације за дебљину материјала завареног споја који гласи: $3 < t \leq 12$; за један пролаз $0,5t$ (3мин) до $1,3t$; за више пролаза 3 до $2t$. За дебљину основног материјала $t = 4,5$мм применом наведене формуле долазимо до податка да је опсег дебљине материјала за више пролаза 3 до $9,00$мм. – сертификат број 0036-SI-09-12-1350-002 од 08.12.2009. издатим од стране TUV SUD Industrie service GmbH, за поступак 311 положај заваривања је PF,PC (а не Н-Л045, како је захтевано предметном конкурсном документацијом). Дебљина зида цеви у достављеном сертификату је 3-6,4мм. На страници два која се односи на податке о заваривању испитног узорка, јасно је назначено да је дебљина основног материјала $3,2$мм. Стандард 15614-1 у табели број 5 даје Опсег квалификације за дебљину материјала завареног споја који гласи: $3 < t \leq 12$; за један пролаз $0,5t$ (3мин) до $1,3t$; за више пролаза 3 до $2t$. За дебљину основног материјала $t = 3,2$мм применом наведене формуле долазимо до податка да је опсег дебљине материјала за више пролаза 3 до $6,4$мм, тако да испитни узорак не задовољава тражену доњу границу дебљину 	
--	--	--

зида цеви која је 2,3мм (како је захтевано предметном конкурсном документацијом).

- „Извештај о квалификацији поступка заваривања“ број 01-2011 издатим од стране „Метал инспект“ доо из Београда, за поступак 311, за групу материјала 1.1, тип споја BW i FW, дебљина основног материјала је 1.82-5,2мм, међу наведеним положајима заваривања је и тражени Н-L045. Међутим, приложени документ није оверен нити потписан од стране испитног тела, нити је наведен датум издавања документа, према томе овај документ је неприхватљив.

На основу наведеног, утврђено је да понуда садржи битне недостатке у смислу чл. 106. став 1. тачка 2), Закона о јавним набавкама.

2. Понуда није у складу са одељком бр. II конкурсне документације – „Техничке карактеристике“, наслов „Испорука докуменације (шеме повезивања – једнополна и управљачка), поднаслов „Разводни блок у топлотној подстаници“.

У наведеном делу техничке спецификације, Наручилац је између осталог, захтевао да „сви сензори температуре морају бити минимално у класи заштите IP54, тачност и линеарност према стандарду EN 60751“.

У понуди, у обрасцима бр. 12.1 (Понуђена опрема за топлотну подстаницу на адреси: Алексе Шантића 59 (у складу са пројектом Е-2-79/15)); 12.2 (Понуђена опрема за топлотну подстаницу на адреси: Стражиловска 12 (у складу са пројектом за извођење број П-01А/17)); 12.3 (Понуђена опрема за топлотну подстаницу на адреси: Гундулићева 34-36 (у складу са пројектом за извођење број Е-8-1010-16)) и 12.4 (Понуђена опрема за топлотну подстаницу на адреси: Веселина Маслеше 46-48 (Јанка Веселиновића 29) (у складу са пројектом бр. Е-43/17)) понуђач је навео да нуди сензоре температуре произвођача SAMSON tip 5227-2.

Комисија Наручиоца се дана 07.03.2018. године, у циљу добијања додатног појашњења, која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда у предметном поступку јавне набавке, обратила путем *e-maila* овлашћеном представнику „SAMSON“ – а за Србију, са питањем: „Молимо Вас да нам појасните: - температурски сензор SAMSON tip 5227-2, који има степен заштите (IP)?“

	<p>Истог дана, 07..03.2018. године, путем <i>e-maila</i>, овлашћени представник „SAMSON“ – а за Србију је пружио следећи одговор:</p> <p>„Наведени сензор спољашње температуре SAMSON tip 5227-2 поседује степен заштите IP44, према приложеном каталошком листу (наведени степен заштите према EN60529). Наведену информацију можете видети на страни један приложеног каталошког листа (глобални каталошки лист за све SAMSON температурне сензоре).</p> <p>Узевши у обзир претходно, Комисија Наручиоца је на јасан и недвосмислен начин утврдила да понуђени температурски сензор SAMSON tip 5227-2 поседује степен заштите IP44, односно да није у класи заштите IP54.</p> <p>Сходно наведеном, понуда је неодговарајућа, у смислу чл. 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама, те је уједно из истих разлога и неприхватљива, у смислу чл. 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.</p> <p>На основу свега наведеног, утврђено је да понуда садржи битне недостатке у смислу чл. 106. став 1. тачка 2), Закона о јавним набавкама, такође, понуда је неодговарајућа, у смислу чл. 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама, те је уједно из истих разлога и неприхватљива, у смислу чл. 3. став 1. тачка 33), па се иста одбија на основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама.</p>	
--	---	--

6) Образложење – начин на који је утврђена неувобичајено ниска цена, ако је понуда одбијена из тог разлога: /

7) Начин примене методологије доделе пондера:

Критеријум за доделу уговора "економски најповољнија понуда".

Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума:

- | | |
|------------------|------------|
| 1. Понуђена цена | 90 пондера |
| 2. Гарантни рок | 10 пондера |

Укупно: 100 пондера

1. Понуђена цена

На основу овог елемента критеријума понуђач може стећи максимално 90 пондера. Понуђена цена је она коју понуђач наведе у Обрасцу понуде.

Понуђачу који понуди најнижу понуђену цену у динарима без ПДВ-а доделиће се максималан број пондера (90).

Осталим понуђачима по овом елементу критеријума доделиће се пондери по формули:

$A_i = \text{Најнижа понуђена цена}$

B_i = Понуђена цена

C_i = Број пондера понуде која се разматра

$$C_i = \frac{A_i}{B_i} 90$$

2. Гарантни рок

На основу овог елемента критеријума понуђач може стећи максимално 10 пондера.

Понуђени гарантни рок је онај коју понуђач наведе у Обрасцу понуде.

Минимално прихватљив гарантни рок за изведене радове и за испоручену опрему је 24 месеца, а максимално прихватљив гарантни рок је 60 месеци.

Понуђачу који понуди најдужи гарантни рок доделиће се максималан број пондера (10).

Осталим понуђачима по овом елементу критеријума доделиће се пондери по формули:

A_i = Најдужи понуђени гарантни рок

B_i = Понуђени гарантни рок

C_i = Број пондера понуде која се разматра

$$C_i = \frac{B_i}{A_i} 10$$

8) Критеријум оцењивања понуда је „Економски најповољнија понуда“:

Енерготехника –Јужна Бачка д.о.о. Нови Сад,Пут новосадског партизанског одреда 1				
Ред.бр.	Елемент критеријума	Понуђено	Број пондера са којим је оцењена понуда	Максималан број пондера
1.	Понуђена цена	8.491.183,38 динара без ПДВ-а	90	90
2.	Гарантни рок	24 месеца	10	10
УКУПНО:			100	100
Ранг:			1	

9) Назив понуђача коме се додељује уговор:

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је понуда понуђача Енерготехника –Јужна Бачка д.о.о. Нови Сад, Пут новосадског партизанског одреда 1, 21000 Нови Сад, прихватљива са укупно понуђеном ценом у износу од 8.491.183,38 динара без ПДВ-а, број понуде код наручиоца 8-10/18-03 од 02.03.2018. године и предлаже наручиоцу доделу уговора овом понуђачу.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:

Да

Не

Подаци о делу уговора који ће извршити подизвођач: /

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке за доделу уговора, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора понуђачу Енерготехника –Јужна

Бачка д.о.о. Нови Сад, Пут новосадског партизанског одреда 1, 21000 Нови Сад, број понуде код наручиоца 8-10/18-03 од 02.03.2018. године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објаве на Порталу јавних набавки.

Доставити:

1. Сектору за развој, енергетско планирање и инвестиције
2. Одсеку за јавне набавке
3. Архив

Објавити:

Портал јавних набавки и Интернет страница Наручиоца.



Директор
Доброслав Арсовић
Доброслав Арсовић дипл.екон.