



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА



Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад
Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад
Тел. (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253
Кориснички центар (тел.): 0800 100 021
E-mail: toplana@nstoplana.rs
www.nstoplana.rs

Шифра делатности: 3530
Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741
Рачун: 160-121608-69 (Banca Intesa)
105-800199-85 (AIK Banka)
325-9500700008494-30 (OTP banka)

Нови Сад, 19.07.2018. године
Број: 8-42/18-П-1

Предмет: додатно појашњење бр. 1 у поступку јавне набавке мале вредности услуга: „Гарантно испитивање котла“, бр. ЈН 8-42/18, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки дана 17.07.2018. године.

Питање бр. 1:

У техничкој спецификацији обима посла под тачкама 3. и 4. стоји да је потребно одредити степен корисности котла са оребреним загрејачем воде на оптерећењима од 30%, 60% и 100%, као и са загрејачем ваздуха на оптерећењима од 30%, 60% и 100%. Недоумица је следећа:

- Да ли је потребно обавити шест испитивања степена корисности за горе наведена оптерећења?

Одговор бр. 1:

Не, оба испитивања се могу вршити истовремено ако понуђач има довољно одговарајућих инструмената за мерење.

Питање бр. 2:

Под тачком 5. Техничке спецификације наведено је испитивање емисије штетних гасова. Молим Вас да пошаљете тачну спецификацију са гарантованим вредностима емисије сваке компоненте гаса понаособ.

Одговор бр. 2:

Мерење емисије потребно је урадити у складу са

- a. Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Сл. гласник РС“, број 5/2016);
- b. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Сл. гласник РС“, број 6/2016);

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 8-42/18