



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

ЈКП Новосадска топлана" Нови Сад, Владимира Николића 1

Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253;

Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741;

www.nstoplana.rs; toplana@nstoplana.rs



Нови Сад, 01.10.2018. године

Број: 1-20/18-П-1

На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана Нови Сад“ доставља одговор на питање у отвореном поступку јавне набавке добара - „**Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)**“, број ј.н. 1-20/18, а за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца, те Порталу службених гласила РС и база прописа дана 12.09.2018. године:

ПИТАЊЕ бр. 1:

Упућујемо вам заједнички захтев за појашњењима у вези припремања понуде:

1. Код дела "Техничка спецификација за ... све ТАБЕЛЕ" сте дефинисали потребне напоре и протоке. Да ли се стандардно подразумева одступање по протоку и напору по интернационалном стандарду ISO9906 grade 2? Уколико не, која су могућа и прихватљива одступања од захтевних вредности напора и протока у процентима?
2. Код дела "Техничка спецификација за циркулационе пумпе са сувим ротором" сте дефинисали врсту прикључка. Да ли је прихватљиво да врста прикључка где је назначен холендер буде прирубница, а да с при том задржи захтевана димензија прикључка?
3. Код дела "Техничка спецификација за циркулационе пумпе са сувим ротором" сте дефинисали називни притисак да је увек PN10. Да ли је код одређених позиција могуће понудити PN16?

ОДГОВОР бр.1:

1. У табелама су дате вредности за Q_{min} при $H=0m$ и за H_{min} при $Q=0m^3/h$ водећи рачуна о карактеристикама производа више реномираних произвођача предметне опреме а како би се поштовала начела јавне набавке – обезбеђивања конкуренције, те једнакости понуђача, а у складу са чланом 10. и 12. Закона о јавним набавкама. Као што је и дефинисано у табелама дате су минималне вредности протока и напора, тако да одступања ка мањим вредностима нису могућа. Одступања ка већим вредностима су пожељна и зависе од квалитета понуђене опреме.
2. Све пумпе са сувим ротором поручују се искључиво за потребе замене неисправних у топлотним подстанцима у току грејне сезоне. Како је неопходно да се пумпе у топлотној подстанци у току грејне сезоне услед квара замене без дужег прекида у испоруци топлотне енергије за грејање и без додатних радова, захтеване пумпе у Табели 4. на позицијама 1 и 2 морају бити холендерске према свим захтеваним карактеристикама
3. Наручилац ће извршити измену предметне конкурсне документације и објавити измену у складу са ЗЈН.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1-20/18