



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**НОВОСАДСКА ТОПЛАНА**

Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад  
Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад  
100726741;  
Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253;  
Кориснички центар (тел.): 0800 100 021;  
e-mail: [toplana@nstoplana.rs](mailto:toplana@nstoplana.rs), web: [www.nstoplana.rs](http://www.nstoplana.rs)



Шифра делатности: 3530;  
Матични број: 08038210; ПИБ:  
Рачун: 160-121608-69 (Banca Intesa)  
105-800199-85 (AIK Banka)  
325-9500700008494-30 (OTP banka)

Број: 1-1/19-П-3

Нови Сад, 07.03.2019.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана Нови Сад“ доставља одговор на питања у отвореном поступку јавне набавке број 1-1/19, а за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца, те Порталу службених гласила РС и база прописа дана 08.02.2019. године:

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, обраћамо вам се са захтевом за додатна појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова: Реконструкција кабловског прикључног вода когенерационе електране „Запад“, ЈН бр. 1-1/19.

**ПИТАЊЕ бр. 1:**

У конкурсној документацији на страни 4/58 у поглављу II „Техничке карактеристике – спецификације“ у оквиру обима набавке нигде се не наводи да ли је потребно стари кабал ХХЕ 49А 3х(1х150) ископати целом дужином.

Са друге стране, на страни 6/58 у поглављу Обавезе понуђача у вези извођења радова стоји да је понуђач дужан да записнички преда инвеститору стари затечени кабал, након вађења истог дана.

Молимо да недвосмислено појасните шта улази у обим набавке када је у питању стари кабал ХХЕ 49А 3х(1х150), како би понуђачи могли да припреме прихватљиву понуду и формирају адекватну цену за предмет набавке.

**ОДГОВОР бр. 1:**

На стр. 4/58 у поглављу II „Техничке карактеристике – спецификације“ предметне конкурсне документације је наведено:

*„Предмет ове јавне набавке је реконструкција, односно пројектовање, полагање и пуштање у рад подземног кабловског прикључног 20 kV вода. Сврха овог кабловског вода јесте испорука електричне енергије из когенерационе електране на објекту ТО "Запад" (Нови Сад, Футошки пут бр. 8) у објекат трансформаторске станице ТС "Нови Сад 5". Набавка се врши због реконструкције постојећег кабловског вода, односно замене постојећег кабла новим. Постојећи повезни кабл електране (кабловски вод типа ХНЕ 49А 3х(1х150)mm<sup>2</sup>) је димензионисан да носи номинално оптерећење електране (10MWe). Наручилац овом реконструкцијом жели да*

*постојећи кабл замени са далеко поузданијим каблом, са бакарним проводницима, већег пресека, односно са ХНЕ 49 3х(1х185)mm<sup>2</sup>.*

**Наручилац је навео да реконструкција подразумева замену кабла. Замена било чега подразумева да се нешто постојеће скине, а да се ново стави. Наручилац се слаже са могућности да се приликом замене кабла постојећи кабл може оставити у рову, а може и да се ископа из рова, те је ради јасног и недвосмисленог описа предмета јавне набавке, у поглављу II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈЕ на стр 6/58 предметне конкурсне документације навео:**

**„• Обавезе понуђача у вези извођења радова**

*Извођење радова:*

*Извођење радова врши се у складу са пројектном документацијом и техничким условима. Одступање од ове документације је дозвољено само уз сагласност стручног надзора.*

*Радови почињу тек након добијања решења којим се одобрава извођење радова од надлежних органа и Пријаве почетка радова.*

Понуђач је дужан да:

- a) изводи радове у складу са важећим техничким прописима и стандардима који се примењују на такву градњу и врсту пројекта;
- b) предузме мере предострожности на време у погледу безбедности радова, опреме и материјала, радника, пролазника, саобраћаја и суседних објеката (у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду) и мере заштите животне средине;
- c) придржава се техничке документације која је основ за издавање решења којим се одобрава извођење радова;
- d) осигура путем интерних контрола да се радови изводе у складу са прописима а), b), c);
- e) свакодневно одвози на депонију вишак ископане земље и шута;
- f) врати у техничко исправно стање, у складу са затеченим, све јавне уређене површине уз претходно доказивање и исходовање атеста носивости испуне рова;
- g) изврши бетонирање или асфалтирање у делу где је то потребно;
- h) записнички преда инвеститору стари затечени кабел, након вађења истог дана.“

**Наручилац је у овом наводу на јасан и недвосмислен начин навео да је обавеза понуђача да кабл након вађења преда инвеститору, односно, да би добављач – извођач радова био у ситуацији да наручиоцу може предати кабл, мора претходно предметни кабл и извадити.**

**Из свега наведеног је јасан обим набавке, а то је, између осталог, замена постојећег кабла, његово ископавање и предаја инвеститору.**

**Наведени одговор чини саставни део конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке.**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1-1/19**