



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад

Број: 1-12/19

Датум: 22.08.2019.

Предмет: додатна појашњења бр. 2 у отвореном поступку - набавка и уградња резервоара за ТПВ, бр. ЈН 1-12/19, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки дана 25.07.2019. године.

Питање 1:

У наведеној јавној набавци, на страни 20, под ставком 2. неопходни технички капацитет, између осталог сте навели и :

-Понуђач мора да располаже у власништву, закупу или на основу лизинга са најмање следећом одговарајућом опремом: машинском опремом за извођење предметних радова - компресор за фарбање резервоара (капацитет минимално 2500 l /min и 8 bar) 1 комад
Претпостављамо да се ради о грешци у куцању текста, јер тражени капацитет компресора далеко превазилази потребан капацитет за фарбање који се креће у границама од 150 l /min до 300 l /min. Сматрамо да се безразложно тражи капацитет већи више од 10 пута од реалног, те стога тражимо да се изврши корекција у захтеву за неопходан технички капацитет.

Одговор 1:

Из разлога веће продуктивности, унификације процеса у радионици Наручилац је овим захтевом предвидео коришћење компресора на више позиција у радионици истовремено. Наручилац остаје при свом првобитном захтеву из конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 1-12/19