



- PRIPODAJUĆI CRTEZI ZAGREJACA VODE**
- CEVI ZAGREJACA VODE.....MKVL-140.04.11
 - GORNJI BUBANJ ZAGREJACA VODE.....MKVL-140.04.20
 - DONJI BUBANJ ZAGREJACA VODE.....MKVL-140.04.30

- NAPOMENA**
1. Pozicije i detalji prikazani na ovom crtežu razradjeni su na crtežu br. MKVL-116.04.11.
 2. Pre montaze cevi, obratiti paznju da bubnjevi budu pravilno postavljeni iz razlioga sto rupe u bubnjevima nisu simetricne.
 3. Dokumentacijom je predviđeno da se u fabrici montiraju kompletni paketi zagrejava vode (bubnjevi sa cevima) i tako transportuju. Ukoliko transport kompletnih paketa nije moguc, obratiti se projektantu i proizvođacu radi pronalazenja drugog resenja.
 4. Tehnicke karakteristike date su na crtezima br. MKVL-140.00.10, 04.20 i 04.30

DOKUMENTACIJA SE MOZE KORISTITI SAMO ZA KOTAO BR. 6 U TOPLANI "ZAPAD" NOVI SAD

		PREDUZEĆE ZA MARKETING INZINJERING I KONSALTING D.O.O. 11000 Beograd Svetog Save 43	OBJEKAT TOPLANA "ZAPAD" NOVI SAD
INVESTITOR JKP "NOVOSADSKA TOPLANA"	Projektovao Ing. I. Delić Datum 05.2006	Paraf 	PREDMET DISPOZICIJA ZAGREJACA VODE
Obrađio Ing. I. Dragović Datum 05.2006	Paraf 	Kontrolisao Overava Ing. I. Delić Datum 05.2006	RAZMERA 1:20 04 10
SIFRA MKVL-140			P=0,55m²