

Наручилац	ЈКП "Новосадска Топлана"
Адреса	Владимира Николића 1
Место	Нови Сад
Број извештаја	1-15/20-5
Датум	24.02.2021.

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12,14/15 и 68/15), доносим

О Д Л У К У
о обустави

отвореног поступка јавне набавке бр. 1-15/20

Обуставља се отворени поступак јавне набавке радова

ЗАМЕНА КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА НА ТО „ЗАПАД“

за који је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа дана 18.12.2020. године.

Обавезује се Комисија за предметну јавну набавку да у року 5 дана од дана коначности ове одлуке, објави Обавештење о обустави поступка јавне набавке које садржи податке из Прилога ЗК у складу са чланом 109. став 4. Закона.

Образложење

ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад (у даљем тексту: Наручилац) је дана 18.12.2020. године објавио позив за подношење понуда за јавну набавку радова - Замена котловских постројења на ТО „Запад“, јн. бр. 1-15/20, на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 1-15/20-4 од 24.02.2021. године, Комисија за предметну јавну набавку је констатовала следеће:

1) Врста предмета јавне набавке:

Добра	<input type="checkbox"/>
Услуге	<input checked="" type="checkbox"/>
Радови	<input type="checkbox"/>

2) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке	Замена котловских постројења на ТО „Запад“
Подаци из Плана јавних набавки	План јавних набавки В.6 Конто: 023
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)	250.000.000,00 динара (2020. година – 50.000.000,00 динара и 2021. година – 200.000.00,00 динара)
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	/

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)	/
--	---

3) Околности који оправдавају примену поступка (ако није отворени или рестриктивни поступак): Нема.

4) Подаци о другом наручиоцу (ако се поступак спроводи у складу са чланом 50. ЗЈН): Нема.

5) Подаци о позиву и преспелим понудама:

Поступак се води по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа дана 18.12.2020. године.

У складу са објављеним позивом за подношење понуда, крајњи рок за подношење понуда био је 12.02.2021. године.

Благовремено, односно до 12.02.2021. године до 09:00 часова понуду је доставила следећа група понуђача:

Број под којим је понуда заведена	Назив и седиште понуђача	Датум пријема	Час пријема
1-15/20-03	<p>Група понуђача:</p> <ol style="list-style-type: none"> „Енерготехника – Јужна Бачка“ д.о.о. Нови Сад – носилац посла групе понуђача, Ул. Пут новосадског партизанског одреда бр. 1, 21000 Нови Сад; „Remming“ д.о.о. Србобран – члан групе понуђача, Лист Ференца 2, 21480 Србобран; „НС Концепт“ д.о.о. Нови Сад – члан групе понуђача, Суботичка 21, 21000 Нови Сад; „МИК Пројект“ д.о.о. – члан групе понуђача, Вишеградска ба, 11000 Београд; и „Contex Energy“ д.о.о. Нови Сад – члан групе понуђача, Булевар Ослобођења 127, 21000 Нови Сад. 	12.02.2021.	08:20

б) Основни подаци о понуђачу:

Назив и седиште понуђача, матични број, порески број, врста правног лица:	<p>Група понуђача:</p> <ol style="list-style-type: none"> „Енерготехника – Јужна Бачка“ д.о.о. Нови Сад – носилац посла групе понуђача, Ул. Пут новосадског партизанског одреда бр. 1, 21000 Нови Сад; МБ: 20001917; ПИБ: 104075834; велико. „Remming“ д.о.о. Србобран – члан групе понуђача, Лист Ференца 2, 21480 Србобран; МБ: 08214379; ПИБ: 101425093, средње, „НС Концепт“ д.о.о. Нови Сад – члан групе понуђача, Суботичка 21, 21000 Нови Сад; МБ: 08721033; ПИБ: 101645836, мало, „МИК Пројект“ д.о.о. – члан групе понуђача, Вишеградска ба, 11000 Београд; МБ: 20477687; ПИБ: 105921831; мало, и „Contex Energy“ д.о.о. Нови Сад – члан групе понуђача, Булевар Ослобођења 127, 21000 Нови Сад; МБ: 2126399; ПИБ: 109644579, мало.
Број под којим је понуда заведена	1-15/20-03

7) Подаци из понуде:

Назив понуђача:	Група понуђача: 1. „Енерготехника – Јужна Бачка“ д.о.о. Нови Сад – носилац посла групе понуђача, Ул. Пут новосадског партизанског одреда бр. 1, 21000 Нови Сад; 2. „Remming“ д.о.о. Србобран – члан групе понуђача, Лист Ференца 2, 21480 Србобран; 3. „НС Концепт“ д.о.о. Нови Сад – члан групе понуђача, Суботичка 21, 21000 Нови Сад; 4. „МИК Пројект“ д.о.о. – члан групе понуђача, Вишеградска ба, 11000 Београд; и 5. „Contex Energy“ д.о.о. Нови Сад – члан групе понуђача, Булевар Ослобођења 127, 21000 Нови Сад.		
Наш број:	1-15/20-03		
Укупна понуђена цена износи:	249.972.000,00 динара без ПДВ-а		
Рок за реализацију уговора:	365 дана од датума почетка радова.		
Рок плаћања:	Плаћање се врши путем привремених и окончане обрачунске ситуације и биће извршено у року до максимум 45 дана од дана пријема исправног рачуна (обрачунске ситуације).		
Начин и услови плаћања:	Привремене ситуације:	Износ:	Услов за плаћање:
	Привремена ситуација	20% од понуђене цене	Након званичне потврде поруџбине кључне опреме за оба котла (горионик и вентилатор) издате од стране Произвођача опреме
	Привремена ситуација	10% од понуђене цене	Након израде одговарајуће пројектно техничке документације и добијене сагласности Наручиоца на исту
	Привремена ситуација	15% од понуђене цене	Након успешно завршеног првог испитивања на притисак једног котла код произвођача
	Привремена ситуација	15% од понуђене цене	Након успешно завршеног првог испитивања на притисак другог котла код произвођача
	Привремена ситуација	20 % од понуђене цене	Након добијеног извештаја о гарантном испитивању и доказаним захтеваним параметрима за први котло
	Окончана ситуација	20 % од понуђене цене	Након потписивања Записника о примопредаји

Гарантни рок 1:	36 месеци (минимални прихватљиви гарантни рок износи 36 месеци) за сву уграђену опрему и све изведене радове (укључујући и систем под притиском котлова) од датума издавања Записника о примопредаји радова.
Гарантни рок 2:	84 месеци (минимални прихватљиви гарантни рок износи 84 месеци) на систем под притиском котла, рачунајући од датума истека Гарантног рока 1.
Рок важења понуде:	60 дана од дана отварања понуда.
Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу:	/

8) Називи, односно имена понуђача чија су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Назив понуђача	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена из понуде
<p>Група понуђача:</p> <p>1. „Енерготехника – Јужна Бачка“ д.о.о. Нови Сад – носилац посла групе понуђача, Ул. Пут новосадског партизанског одреда бр. 1, 21000 Нови Сад;</p> <p>2. „Remming“ д.о.о. Србобран – члан групе понуђача, Лист Ференца 2, 21480 Србобран;</p> <p>3. „НС Концепт“ д.о.о. Нови Сад – члан групе понуђача, Суботичка 21, 21000 Нови Сад;</p> <p>4. „МИК Пројект“ д.о.о. – члан групе понуђача, Вишеградска ба, 11000 Београд; и</p> <p>5. „Contex Energy“ д.о.о. Нови Сад – члан групе понуђача, Булевар Ослобођења 127, 21000 Нови Сад.</p>	<p>1. Понуђач није доказао да су радови која нуди одговарајући захтеваним радовима који су предмет јавне набавке, односно понуђач је у својој понуди доставио концептуално решење које приказује технички концепт понуђача за ново котловско постројење, који не испуњава захтеве из конкурсне документације и то:</p> <p>1.1. У прилогу 2 конкурсне документације је наведено: „Ултразвучно мерило протока са рачунском јединицом предвидети на излазу из котла испред запорног вентила.“</p> <p>Мерење протока воде кроз катао постављено је на улазу воде у катао испред запорног вентила (цртеж 3039-001-00-10.00). У понуди је мерење протока воде кроз катао постављено је на улазу воде у катао испред запорног вентила цртеж 3039-001-00-10.00, што се не може сматрати одговарајућем захтеву из конкурсне документације да је неопходно да ултразвучно мерило протока са рачунском јединицом треба бити предвиђено на излазу из котла испред запорног вентила.“</p> <p>1.2. У прилогу 2 конкурсне документације је наведено: „ Предвидети да котлови раде у кондензационом режиму (без заштите хладног краја) при раду на природни гас.“</p> <p>У понуди је предвиђена је пумпа за рецикулацију (заштиту хладног краја) на котлу К1 који ради само на гас (цртеж 3039-001-00-10.00), што се не може сматрати одговарајућем захтеву из конкурсне документације да је неопходно да котлови раде у кондензационом режиму (без заштите хладног краја) при раду на природни гас.</p> <p>1.3. У прилогу 2 конкурсне документације је наведено: „ Котлове је потребно сместити у</p>	<p>249.972.000,00 динара без ПДВ-а</p>

основу постојеће котларнице са вентилаторским простором тако да буду задовољена следећа минимална растојања:

- од горње коте оплате котла до најниже коте крова мора бити минимално 2,5 m.
- растојање котла од бочног зида према анексу за особље минимално 2,5 m (слободан простор)
- слободно растојање између котлова минимално 1,5 m
- растојање од задњег зида минимално 1 m (слободан пролаз)
- минимално растојање доње оплате котла од коте пода 1 m.“

Цртежом 3039-001-00-40-01 су наведене димензије које не одговарају димензијама котларнице те није могуће утврдити да ли су ове ставке задовољене.

1.4. У прилогу 1 конкурсне документације је наведено: „Котлове је потребно сместити у основу постојеће котларнице са вентилаторским простором тако да буду задовољена следећа минимална растојања и то растојање котла од бочног зида према анексу за особље минимално 2,5 m (слободан простор)“

Понуђена концепција предвиђа растојање темеља котлова од бочног зида према анексу за особље од 1,077 m (цртеж 3039-001-00-40-02), што се не може сматрати одговарајућем захтеву из конкурсне документације да је неопходно да растојање котла од бочног зида према анексу за особље минимално 2,5 m.

У складу са наведеним, утврђено је да је предметна понуда неодговарајућа у смислу чл. 3. став 1. тачка 32) ЗЈН, те је уједно и из истих разлога и неприхватљива, у смислу чл. 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, што представља битан недостатак понуде прописан чл. 106. став 1. тачка 5) ЗЈН.

2. Понуђач није доказао да испуњава додатне услове у погледу пословног капацитета, захтеване конкурсном документацијом и то:

2.1. Није достављен доказ испуњености услова:

„Да је у периоду од претходних 5 година до дана подношења понуда самостално или као члан групе понуђача извео МАШИНСКЕ радове који су предмет јавне набавке и то - производње екранског вреловодног котла капацитета који се нуди у оквиру понуде – минимално једна референца“.

Група понуђача је у понуди доставила попуњен, потписан и оверен Образац бр.9.1.- Потврда референтне услуге за носиоца посла групе понуђача

Енерготехника Јужна Бачка 2x30MW Југ Ниш и Потврда референтне услуге за члана групе понуђача Ремминг 58MW К4 Исток.

Понуђач је понудио котлове капацитета 20 MW тако да достављена референца не одговара траженој.

Увидом у предметну понуду, комисија Наручиоца није на јасан и недвосмислен начин утврдила да је група понуђача извела МАШИНСКЕ радове који су предмет јавне набавке и то - производње екранског вреловодног котла капацитета који нуде у оквиру своје понуде.

2.2. Није достављен доказ испуњености услова:

„Да је у периоду од претходних 5 година до дана подношења понуда самостално или као члан групе понуђача извео МАШИНСКЕ радове који су предмет јавне набавке и то - монтаже екранског вреловодног котла капацитета који се нуди у оквиру понуде – минимално једна референца“.

Група понуђача је у понуди доставила попуњен, потписан и оверен Образац бр. 9.2.- Потврда референтне услуге за носиоца посла групе понуђача - Енерготехника Јужна Бачка 2x30MW Југ Ниш и Потврда референтне услуге за члана групе понуђача - Ремминг 58MW К4 Исток.

Понуђач је понудио котлове капацитета 20 MW тако да достављена референца не одговара траженој.

Увидом у предметну понуду, комисија Наручиоца није на јасан и недвосмислен начин утврдила да је група понуђача извела МАШИНСКЕ радове који су предмет јавне набавке и то - монтаже екранског вреловодног котла капацитета који нуде у оквиру своје понуде.

У складу са наведеним, утврђено да понуђач није доставио доказ испуњености додатног услова у погледу пословог капацитета, што представља битан недостатак понуде прописан чл. 106. став 1. тачка 2) ЗЈН.

3. Понуђач није доказао да испуњава додатне услове у погледу кадровског капацитета, захтеване конкурсном документацијом и то:

„Понуђач мора да има запослена/ангажована минимално следећа стручна лица:

- два стручна лица – дипломирани/мастер грађевински инжењер која поседују лиценцу 310 - Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње од којих најмање једно стручно лице мора имати и лиценцу лиценцу 410 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње.

Минимално једно од наведена два стручна лица мора имати референцу да је било одговорни пројектант (за лице са лиценцом 310) на пројектовању индустријских објеката у минималној вредности од 20.000.000,00 динара у последњих 5 година до дана подношења понуда.

Минимално једно од наведена два стручна лица мора имати референцу да је било одговорни извођач радова (за лице са лиценцом 410) на изградњи индустријских објеката у минималној вредности од 20.000.000,00 динара у последњих 5 година до дана подношења понуда“.

У предметној понуди су достављени захтевани докази за 2 дипломирана грађевинска инжењера са лиценцом 310, од којих 1 инжењер и са лиценцом 410;

Попуњен и потписан образац Радна биографија од стране сваког стручног лица које спада у кључно особље (Образац 10.А);

Фотокопија прве стране Пројекта за одговорног пројектанта (за лица са лиценцом 310) на пројектовању индустријских објеката у минималној вредности од 20.000.000,00 динара у последњих 5 година до дана подношења понуда за Милош Ковачевић.

Фотокопија Решења о именовању за одговорне извођаче радова (за лице са лиценцом 410) на изградњи индустријских објеката у минималној вредности од 20.000.000,00 динара у последњих 5 година до дана подношења понуда за за Славишу Шаркановића.

Фотокопија одговарајућег М образаца за Славишу Шаркановића и фотокопију непотписаног уговора о радном ангажовању (Уговор о делу) за Милош Ковачевић.

Фотокопија лиценци 310 и 410 са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета.

У складу са наведеним, утврђено да понуђач није доставио доказ испуњености додатног услова у погледу кадровског капацитета, што представља битан недостатак понуде прописан чл. 106. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Сходно свему наведеном, утврђено је да понуда групе понуђача коју чине: „Енерготехника – Јужна Бачка“ д.о.о. Нови Сад – носилац посла групе понуђача, Ул. Пут новосадског партизанског одреда бр. 1, 21000 Нови Сад; „Remming“ д.о.о. Србобран – члан групе понуђача, Лист Ференца 2, 21480

	<p>Србобран; „НС Концепт“ д.о.о. Нови Сад – члан групе понуђача, Суботичка 21, 21000 Нови Сад; „МИК Пројект“ д.о.о. – члан групе понуђача, Вишеградска 6а, 11000 Београд и „Contex Energy“ д.о.о. Нови Сад – члан групе понуђача, Булевар Ослобођења 127, 21000 Нови Сад, неодговорајућа у смислу чл. 3. став 1. тачка 32) ЗЈН, те је уједно и из истих разлога и неприхватљива, у смислу чл. 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, што представља битан недостатак понуде прописан чл. 106. став 1. тачка 5) ЗЈН и да понуђач у предметној понуди није доставио доказ испуњености додатног услова у погледу пословог и кадровског капацитета, што представља битан недостатак понуде прописан чл. 106. став 1. тачка 2) ЗЈН, па се иста одбија на основу чл. 107. став 1. ЗЈН.</p>	
--	---	--

9) Образложење – начин на који је утврђена неубичајено ниска цена, ако је понуда одбијена из тог разлога: Нема.

10) Критеријум за доделу уговора: „Економски најповољнија понуда“:

Имајући у виду да у предметном поступку јавне набавке није доспела ни једна прихватљива понуда, критеријум оцењивања понуда није употребљен.

11) Назив понуђача коме се додељује уговор: Нема.

Комисија за јавну набавку - Замена котловских постројења на ТО „Запад“, број ј.н. 1-15/20, констатује, после стручне оцене доспеле понуде, да у предметном поступку јавне набавке није доспела ни једна прихватљива понуда и предлаже Наручиоцу да поступак обустави у складу са чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама.

Одговорно лице Наручиоца је прихватило предлог Комисије за предметну јавну набавку, за обуставу поступка, те је на основу свог законског овлашћења донело одлуку као у изреци.

У складу са Законом о јавним набавкама ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове Одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.

в.д. Директора

 Ненад Барац, дипл.менаџ.

Доставити:

1. Сектору за производњу и дистрибуцију топлотне енергије,
2. Одсеку за јавне набавке,
3. Архиви.

Објавити: Портал јавних набавки и интернет страница Наручиоца.